

**MAXIMAAL TOELAATBARE U-WAARDEN OF MINIMAAL TE REALISEREN R-WAARDEN**

Constructiedeel	$U_{max}$ (W/m <sup>2</sup> K)	$R_{min}$ (m <sup>2</sup> K/W)
<b>1 SCHEIDINGSCONSTRUCTIES DIE HET BESCHERMD VOLUME OMHULLEN,</b> met uitzondering van de scheidingsconstructies die de scheiding vormen met een aanpalend beschermd volume		
<b>1.1 TRANSPARANTE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES,</b> met uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3), lichte gevels (zie 1.4), glasbouwstenen (zie 1.5) en scheidingsconstructies andere dan glas (zie 1.6)	1.80 <b>en</b> $U_{g,max} = 1.1$	
<b>1.2 OPAKE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES,</b> met uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3) en lichte gevels (zie 1.4)		
1.2.1 daken en plafonds	0.24	
1.2.2 muren niet in contact met de grond, met uitzondering van de muren bedoeld in 1.2.4		
1.2.3 muren in contact met de grond	0.40	<b>of</b> 1.50
1.2.4 verticale en hellende scheidingsconstructies in contact met een kruipruimte of met een kelder buiten het beschermd volume		1.40
1.2.5 vloeren in contact met de buitenomgeving	0.30	
1.2.6 andere vloeren (vloeren op volle grond, boven een kruipruimte of boven een kelder buiten het beschermd volume, ingegraven keldervloeren)	0.30	<b>of</b> 1.75
<b>1.3 DEUREN EN POORTEN (met inbegrip van kader)</b>	2.00	
<b>1.4 GORDIJNGEVELS</b>	2.00 <b>en</b> $U_{g,max} = 1.1$	
<b>1.5 GLASBOUWSTENEN</b>	2.00	
<b>1.6 TRANSPARANTE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES ANDERE DAN GLAS,</b> met uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3) en lichte gevels (zie 1.4)	2.00 <b>en</b> $U_{tp,max} = 1.6$	
<b>2 SCHEIDINGSCONSTRUCTIES TUSSEN TWEE BESCHERMDE VOLUMES OP AANGRENZENDE PERCELEN</b>	<b>0.60</b>	
<b>3 VOLGENDE OPAKE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES BINNEN HET BESCHERMD VOLUME OF PALEND AAN EEN BESTAAND BESCHERMD VOLUME OP EIGEN PERCEEL,</b> met uitzondering van deuren en poorten (zie 1.3):		
<b>3.1 TUSSEN APARTE WOONEENHEDEN</b>		
<b>3.2 TUSSEN WOONEENHEDEN EN GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN</b> (trappenhuis, inkomhal, gangen, ...)		
<b>3.3 TUSSEN WOONEENHEDEN EN RUIMTEN MET EEN NIET-RESIDENTIËLE BESTEMMING</b>	1.00	
<b>3.4 TUSSEN RUIMTEN MET EEN INDUSTRIËLE BESTEMMING EN RUIMTEN MET EEN NIET-INDUSTRIËLE BESTEMMING</b>		
<b>4 NA-ISOLEREN VAN BESTAANDE SCHEIDINGSCONSTRUCTIES DIE HET BESCHERMD VOLUME OMHULLEN</b>		
<b>4.1 OPAKE CONSTRUCTIES</b>		
4.1.1 BESTAANDE DAKEN EN PLAFONDS MET NA-ISOLATIE tussen of aan de buitenzijde van de draagconstructie		
4.1.2 BESTAANDE MUREN MET NA-ISOLATIE aan de buitenzijde van de bestaande constructie in contact met de buitenomgeving	<b>0.24</b>	
4.1.3 BESTAANDE SPOUWMUREN MET NAVULLING, met uitzondering van spouwmuren in contact met de grond (enkel voor ingrijpende energetische renovatie van residentiële gebouwen)	<b>0.55</b>	
4.1.4 BESTAANDE MUREN MET NA-ISOLATIE aan de binnenzijde van de bestaande constructie		
4.1.5 BESTAANDE VLOEREN MET NA-ISOLATIE aan de buitenzijde van de bestaande constructie in contact met de buitenomgeving	<b>0.30</b>	

Ten hoogste 2 % van de totale oppervlakte van alle scheidingsconstructies die het beschermde volume omhullen, zoals vermeld onder 1.1 t/m 1.6, mag afwijken van deze eisen. Voor een volledig overzicht van alle noten bij deze tabel, zie bijlage VII.