

**Vlaams Energieagentschap**

**Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW056 Haaipanderstraat Ingelmunster**

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 11.1.1, §1, en de artikelen 11.1.4, 11.1.5, 11.1.13 en 11.1.14;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, de artikelen 9.1.29/1, 9.1.30 en 9.1.31;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs, artikelen 68, 97 en 102;

Overwegende de aanvraag van Feys bvba d.d. 23 juni 2017 voor de afwijking voor de gebouwen in de Haaipanderstraat te Ingelmunster (8770) aangesloten op het systeem van externe warmtelevering;

Overwegende de vraag naar bijkomende informatie van het Vlaams Energieagentschap d.d. 21 augustus 2017 en 21 december 2017;

Overwegende de bijkomende informatie bij de aanvraag van Feys bvba d.d. 27 oktober 2017 en 9 maart 2019;

BESLUIT:

**Artikel 1.** Dit besluit heeft betrekking op de gebouwen, vermeld in Bijlage I.


**Art. 2.** Bij de bepaling van de energieprestatie voor de gebouwen, vermeld in artikel 1, kan rekening gehouden worden met de invoerwaarden in Bijlage II.

**Art. 3.** De aanvrager verbindt er zich toe het Vlaams Energieagentschap onmiddellijk in kennis te stellen van elke afwijking tussen de as-builsituatie van de warmtelevering, de warmteopwekkingsinstallatie(s) en de warmtedistributie-elementen van het systeem van externe warmtelevering en de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 68, § 3, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs.

**Art. 4.** De beslissing over de afwijking blijft geldig zolang er in de as-builsituatie niet wordt afgeweken van de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 68, § 3, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs.

Brussel, .....~~11~~ **MRT 2019**.....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,



Luc PEETERS


## BIJLAGE I – Dossiers waarvoor de beslissing geldig is

Gebouw	Straat + nummer	Postcode	Gemeente	Kadastrale gegevens	Energieprestatiedossiernummer
wooneenheid voor seizoensarbeiders	Doelstraat 161	8770	Ingelmunster	Afdeling 1 sectie A nummers 444E	36007-G-2014_71
technische loods	Doelstraat 161	8770	Ingelmunster	Afdeling 1 sectie A nummers 444E	36007-G-2014_71

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW056 Haaijanderstraat Ingelmunster.

Brussel, ..... **11.MRT.2019** .....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,



Luc PEETERS

## BIJLAGE II – Rekenwaarden externe warmtelevering

Bij de bepaling van de energieprestatie voor de gebouwen, vermeld in bijlage I, kan rekening gehouden worden met de volgende gegevens:

	<b>EPB-software Vlaanderen</b>	<b>EPB-software 3G</b>
Equivalente primaire energiefactor $f_{p,dh}$	0,852 (-)	0,852 (-)
Hernieuwbaar aandeel $f_{RE,dh}$	0,069 (-)	6,9 %
Rendement ruimteverwarming $\eta_{equiv,heat,dh}^{(1)}$ – wooneenheid voor seizoenarbeiders	0,97 (-)	97 %
Rendement warm tapwater $\eta_{equiv,water,dh}^{(1)(2)}$ – wooneenheid voor seizoenarbeiders	0,97 (-)	97 %

(1) Begrenzing warmtenet: doorgang tot het gebouw.

(2) Het al dan niet aanwezig zijn van warmteopslag wordt ingerekend conform de conventies van 10.3.3 van bijlage V bij het Energiebesluit van 19 november 2010.

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW056 Haapanderstraat Ingelmunster.

Brussel, .....**11 MRT 2019**.....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,

Luc PEETERS

