

**Vlaams Energieagentschap**

**Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW113 Blue Gate Antwerpen**

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 11.1.1, §1, en de artikelen 11.1.4, 11.1.5, 11.1.13 en 11.1.14;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, de artikelen 1.1.1 40/4°, 9.1.29/1, 9.1.30 en 9.1.31;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs, artikelen 68, 97 en 102;

Overwegende de aanvraag van Fluvius Antwerpen d.d. 30 april 2020 voor de afwijking voor de gebouwen op de site Blue Gate in Antwerpen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering;

Overwegende de melding van afwijking tussen de as-built situatie en het aanvraagdossier van Fluvius Antwerpen d.d. 18 juni 2020;

Overwegende de stavingsnota van afwijking tussen de as-built situatie en het aanvraagdossier van Fluvius Antwerpen d.d. 18 juni 2020;

Overwegende dat uit de voormelde stavingsnota en de gemelde afwijking tussen de as-built situatie en het aanvraagdossier voortvloeit dat de in de beslissing van 15 juni 2020 opgenomen waarden niet meer overeenstemt met het resultaat van de berekening in het aanvraagdossier; dat conform artikel 68, §6 van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs in dat geval het Vlaams Energieagentschap haar beslissing kan herzien;

BESLUIT:

**Artikel 1.** Dit besluit heeft betrekking op de gebouwen, vermeld in Bijlage I.

**Art. 2.** Bij de bepaling van de energieprestatie voor de gebouwen, vermeld in artikel 1, kan rekening gehouden worden met de invoerwaarden in Bijlage II.

**Art. 3.** De aanvrager verbindt er zich toe het Vlaams Energieagentschap onmiddellijk in kennis te stellen van elke afwijking tussen de as-builsituatie van de warmtelevering, de warmteopwekkingsinstallatie(s) en de warmtedistributie-elementen van het systeem van externe warmtelevering en de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 68, § 3, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs.

**Art. 4.** De beslissing over de afwijking blijft geldig zolang er in de as-builsituatie niet wordt afgeweken van de gegevens van het aanvraagdossier vermeld in artikel 68, § 3, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs.

**Art. 5.** Het besluit van de administrateur-generaal van 15 juni 2020 houdende de afwijking voor de gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW113 Blue Gate Antwerpen wordt ingetrokken.

Brussel, .....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,

Getekend door: Luc Peeters (Signature)  
Getekend op: 2020-06-30 14:21:57 +01:00  
Reden: Ik keur dit document goed

*Luc Peeters*

Luc PEETERS

## BIJLAGE I – Dossiers waarvoor de beslissing geldig is

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW113 Blue Gate Antwerpen.

Gebouw	Straat + huisnummer	Postcode	Gemeente	Kadastrale gegevens	Energieprestatiedossiernummer
Blok 8 - DHL	Olieweg 95	2020	Antwerpen	Antwerpen, 9e afd., sectie I, nrs. 2910d, 2910v en 2923a	Nog geen gegevens gekend
BlueChem	d'Herbouvillekaai 100	2020	Antwerpen	Antwerpen, 9e afd, sectie I, nr. 2821/2 T, 2903C en 2903D	11002-G- OMV_2018071750
BlueApp	d'Herbouvillekaai, Olieweg zn	2660	Hoboken	Antwerpen, 39e afd, sectie I, nr. 2910F	Nog geen gegevens gekend
Scholencampus AGSO	Zonnestroomstraat 2	2020	Antwerpen	Antwerpen, 9e afd, sectie I, nr. 2917C tem K	Nog geen gegevens gekend
Gevangenis	Zonnestroomstraat	2020	Antwerpen	Antwerpen, 9e afd, sectie I, nrs. 2918 A, B, C en D	Nog geen gegevens gekend

Brussel, .....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,

Getekend door: Luc Peeters (Signature)  
Getekend op: 2020-06-30 14:22:29 +01:00  
Reden: Ik keur dit document goed



Luc PEETERS

## BIJLAGE II – Rekenwaarden externe warmtelevering

Bij de bepaling van de energieprestatie voor de gebouwen, vermeld in bijlage I, kan rekening gehouden worden met de volgende gegevens:

	<b>EPB-software Vlaanderen</b>	<b>EPB-software 3G</b>
Equivalente primaire energiefactor $f_{p,dh}$	1,273 (-)	1,273 (-)
Hernieuwbaar aandeel $f_{RE,dh}$	0,000 (-)	0,0%
Rendement ruimteverwarming $\eta_{equiv,heat,dh}$ <sup>(1)</sup>	1,00 (-)	100%

(1) Begrenzing warmtenet: één centrale warmtemeter per gebouw.

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de administrateur-generaal houdende de afwijking voor gebouwen aangesloten op het systeem van externe warmtelevering EW113 Blue Gate Antwerpen.

Brussel, .....

De administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap,

Getekend door: Luc Peeters (Signature)  
Getekend op: 2020-06-30 14:22:57 +01:00  
Reden: Ik keur dit document goed

*Luc Peeters*

Luc PEETERS